

# Kompatibilitätsliste ISG

(Stand: 30.07.2014)

Das Internet-Service-Gateway kann grundsätzlich unter Beachtung der folgenden Kriterien bei den unten aufgeführten Lüftungsintegralgeräten und Wärmepumpen von STIEBEL ELTRON eingesetzt werden.

ISG Softwareversion	Anlagentyp	Herstelldatum	Mindestsoftware- version Regler
	<b>LWZ</b>		
4	LWZ 303 (Integral)	ab 08/2008	Keine Einschränkung
4	LWZ 303 SOL	ab 08/2008	Keine Einschränkung
4	LWZ 403 SOL	ab 08/2008	Keine Einschränkung
4	LWZ 304 SOL	Keine Einschränkung	Keine Einschränkung
4	LWZ 404 SOL	Keine Einschränkung	Keine Einschränkung
	<b>WPF/WPC mit WPMiw</b>		
4	WPC 5/7/10/13	ab 1/2009	32508
4	WPC 5/7/10/13 cool	ab 1/2009	32508
4	WPF 5/7/10/13/16 E	ab 1/2009	32508
4	WPF 5/7/10/13/16 cool	ab 1/2009	32508
4	WPF 5/7/10/13/16 basic	ab 1/2009	32508
	<b>WPL/WPF mit WPM II</b>		
4	WPL 10 I/A/IK	ab 5/2009	6529
4	WPL 13/18/23 E	ab 5/2009	6529
4	WPL 13/18/23 cool	ab 5/2009	6529
4	WPL 13/20 A basic	ab 5/2009	6529
4	WPL 13 B IK	ab 5/2009	6529
4	WPL 34/47/57	ab 5/2009	6529
4	WPF 10/13/16 M	ab 5/2009	6529
4	WPW M	ab 5/2009	6529
4	WPF 20/23/26/29/32 Set	ab 5/2009	6529
4	WPF 20/27/35/40/52/66	ab 5/2009	6529
4	WPF 27 HT	ab 5/2009	6529

ISG Softwareversion	Anlagentyp	Herstelldatum	Mindestsoftware- version Regler
	<b>WPL mit WPM 2.1</b>		
6	WPL 33 HT	Keine Einschränkung	Keine Einschränkung
6	WPL 15 AS	Keine Einschränkung	Keine Einschränkung
6	WPL 25 A	Keine Einschränkung	Keine Einschränkung
	<b>WPL mit WPM me</b>		
6	WPL 15 IKS-2 / IS-2	Keine Einschränkung	34007
6	WPL 25 IK-2 / I-2	Keine Einschränkung	34007
	<b>WPF/WPC mit WPM3i</b>		
6	WPC 04/05/07/10/13	Keine Einschränkung	Keine Einschränkung
6	WPC 04/05/07/10/13 cool	Keine Einschränkung	Keine Einschränkung
6	WPF 04/05/07/10/13/16	Keine Einschränkung	Keine Einschränkung
6	WPF 04/05/07/10/13/16 cool	Keine Einschränkung	Keine Einschränkung
	<b>WPL/WPF mit WPM 3</b>		
7	WPL 10 I/AC(S)	Keine Einschränkung	Keine Einschränkung
7	WPL 13/18/23 E	Keine Einschränkung	Keine Einschränkung
7	WPL 13/18/23 cool	Keine Einschränkung	Keine Einschränkung
7	WPL 13/20 A basic	Keine Einschränkung	Keine Einschränkung
7	WPL 34/47/57	Keine Einschränkung	Keine Einschränkung
7	WPF 10/13/16 M	Keine Einschränkung	Keine Einschränkung
7	WPW M	Keine Einschränkung	Keine Einschränkung
7	WPF 20/23/26/29/32 Set	Keine Einschränkung	Keine Einschränkung
7	WPF 20/27/35/40/52/66	Keine Einschränkung	Keine Einschränkung
7	WPF 27 HT	Keine Einschränkung	Keine Einschränkung
7	WPL 33 HT	Keine Einschränkung	Keine Einschränkung

---

Bitte beachten Sie:

**1.) Das Herstellungsdatum der Anlage**

Das Herstellungsdatum der Wärmepumpe ist entscheidend für eine Aussage zur Kompatibilität. Entspricht das Herstellungsdatum nicht mindestens den aufgeführten Vorgaben, ist die Anlage nicht für den Betrieb mit dem ISG geeignet.

**2.) Die Softwareversion des Reglers**

Schließen Sie ferner das Gerät nur an Anlagen an, deren Regler mit den oben aufgeführten Mindestsoftwareständen ausgerüstet sind. Die Anlagen müssen ggfls. mit einem Regler ausgerüstet werden, der die geforderte Softwareversion hat.

**3.) Eine eventuell vorhandene FEK Fernbedienung muss mind. die Softwareversion 9506 haben.**

**4.) Das ISG darf nicht zusammen mit einem DCO-aktiv GSM am selben CAN-BUS betrieben werden. Dies kann zu Fehlfunktionen mit der Kommunikation zum WPM führen.**