VRL-C 300 D Trend

DEZENTRAL

PRODUKT-NR.: 204143

Notwendiges Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	237627	LTM dezent 300 BA VA 320 B	Außenhaube
	237628	LTM dezent 300 BA VA 320 W	Außenhaube
	237671	LTM dezent 300 Z-PSS	Montagesystem für dezentrales Lüftungsgerät
	204144	ZVRL-C CU	Steuerung für dezentrales Lüftungsgerät

Empfohlenes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	237126	LTM TL HUMIDITY	Feuchtesensor
	237615	LTM dezent 300 NHR	Heizregister für dezentrales Lüftungsgerät.
	237646	LTM dezent BACnet Web - Ethernet	Schnittstellenkarte für die Anbindung der dezentralen Lüftungsgeräte an eine Gebäudeleittechnik

	237649	LTM dezent CO2	CO2-Sensor
	237643	LTM dezent EB RS485	Schnittstellenkarte für die Anbindung der dezentralen Lüftungsgeräte an eine Gebäudeleittechnik
	237647	LTM dezent LON IF	Schnittstellenkarte für die Anbindung der dezentralen Lüftungsgeräte an eine Gebäudeleittechnik
	237648	LTM dezent Modbus RS 485 IF	Schnittstellenkarte für die Anbindung der dezentralen Lüftungsgeräte an eine Gebäudeleittechnik
	237659	LTM dezent BWM	Bewegungsmelder zur Deckenmontage.
	237658	LTM dezent VOC	VOC-Sensor für die bedarfsgeführte Steuerung der dezentralen Lüftungsgeräte

Wartungszubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	206209	FMK F7-10 ZUL dez. 300	Filtermatten-Set für dezentrales Lüftungsgerät
	206208	FMK F7-2 ZUL dez. 300	Filtermatten-Set für dezentrales Lüftungsgerät
	206207	FMK M5-10 ABL dez. 300	Filtermatten-Set für dezentrales Lüftungsgerät

	206206	**FMK M5-2 ABL dez. 300**	Filtermatten-Set für dezentrales Lüftungsgerät

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer +43 7221 74600-0

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.