












# WPW 18 Set

WASSER-WASSER-WÄRMEPUMPEN

PRODUKT-NR.: 232952

## Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	232461	<b>WPSV 25-6</b>	Soleverteiler DN 20, Anzahl Solekreise: 6, Kugelhahn mit Klemmfitting: DN 20
	161696	<b><u>MEG 30</u></b>	Wärmeträger-Flüssigkeit, 30 Liter, Flüssigkeitsinhalt: 30 l
	235233	<b><u>MFS-WP 22</u></b>	Manometerfilter-Set, Anschluss: G 1 A / Cu 22 x 1
	235234	<b><u>MFS-WP 28</u></b>	Manometerfilter-Set, Anschluss: G 1 1/4 A / Cu 28 x 1,5
	234762	<b><u>WPKI 6</u></b>	Kompaktinstallation
	233512	<b><u>FS-WP 28</u></b>	Filterbaugruppe, Anschluss: G 1 1/4 A / Cu 28 x 1,5
	221135	<b><u>WPHW 25</u></b>	Hydraulische Weiche, Anschluss Wärmepumpe: G 1 1/2, Anschluss Heizung: G 1 1/2, Volumenstrom: 2 m³/h
	235218	<b><u>MAG 12</u></b>	Sole-Ausdehnungsgefäß, Ausdehnungsgefäß: 12 l, Vordruck: 0,05 MPa
	233602	<b><u>WPKI-HK E</u></b>	Heizkreisbaugruppe ohne Mischventil
	233511	<b><u>FS-WP 22</u></b>	Filterbaugruppe, Anschluss: G 1 A / Cu 22 x 1
	233711	<b><u>STB-FB</u></b>	Schutztemperaturregler Fußbodenheizung

	233603	<b><u>WPKI-HKM E</u></b>	Heizkreisbaugruppe mit Mischventil
	185459	<b><u>SBP 700 E</u></b>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 720 l, Höhe: 1890 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 910 mm
	220824	<b><u>SBP 400 E</u></b>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 415 l, Höhe: 1710 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 750 mm
	222375	<b><u>WPSB 308 E</u></b>	Solebausatz für die Wärmequellenanlage inklusive Hocheffizienzpumpe
	221382	<b>DWS1</b>	Soledruckwächter
	185458	<b><u>SBP 200 E</u></b>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 207 l, Höhe: 1535 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 630 mm

**Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer +43 7221 74600-0

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

**Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.